



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01148

№ ПС 010227

Срок действия с 20.03.2025г. по 19.03.2028г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

22.23.11

Код ТН ВЭД

3918900000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Интегра»
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д.7, лит А. ОГРН: 1129847019796.
Телефон: +7(812)336-17-74

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЕВРОПЛАСТИК»
620007, г. Екатеринбург, ул. Обуховская, д. 5. ОГРН: 1176658069840.
Телефон: +7(343)383-50-14

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@os-fenix.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Доска террасная из древесно-полимерного композита (ДПК), с маркировкой «AiWoodek»,
«Talverwood», «BORDO», выпускаемая по ГОСТ Р 59555-2021. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения – Т4 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20); Группа распространения пламени по поверхности – РПЗ по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 02/25-11С от 19.03.2025 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ
«ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2027 г. Акт о результатах анализа
состояния производства № 00700-АО от 17.02.2025 г. ОС «ФЕНИКС» ООО
«ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2027 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ Р 59555-2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Бел.

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Колч.

А.В. Колчин

