



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.50208

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Строй МагнатЪ», Адрес: Россия, 354008, Краснодарский край, Сочи г, Клубничная 54. Адрес производства 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы 95в, ИНН: 2320180941, ОГРН: 1102366001760, телефон: +7 (862) 237-32-08, электронная почта: info@roskompazit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Строй МагнатЪ», Адрес: Россия, 354008, Краснодарский край, Сочи г, Клубничная 54. Адрес производства 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы 95в, ИНН: 2320180941, ОГРН: 1102366001760, телефон: +7 (862) 237-32-08, электронная почта: info@roskompazit.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Изделия профильно-потогажные из минерально-полимерного композита: доска террасная (декинг), ступень, лага монтажная, панель фасадная, планкен, уголок, доска заборная, брус лавочный. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – сильно горючие (ГЗ) по ГОСТ 30244-94, п.7, Метод II;

Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (ВЗ) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;

Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (ДЗ) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;

Группа токсичности – высокоопасные (ТЗ) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20;

Группа распространения пламени – слабораспространяющие пламя (РП2)

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №45452-ПРГ/ПБ-24 от 29.03.2024
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU 32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.04.2024 по 31.03.2027



Руководитель органа
по сертификации

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.П. Теплова
подпись

А.П. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации